

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: | Orivent 70SL-m |
| 2. Aiottu käyttötarkoitus: | Rakennusten savunhallinta: savunpoistoluukku, soveltuu myös tuuletuskäyttöön |
| 3. Valmistaja: | Kera Group Oy, Käkeläntie 41, 16300 Orimattila www.keragroup.fi |
| 5. AVCP-järjestelmä: | 1 |
| 6a. Yhdenmukaistettu standardi: | EN 12101-2:2003 |
| Ilmoitettu laitos: | No 0809 – VTT Expert Services LTD |
| Ilmoitetun laitoksen todistus: | 0809 – CPR – 1116 |
| 7. Ilmoitetut suoritustasot | |

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reaktioherkkyys (vasteaika) — Luotettavuus — Alhainen ympäröivä lämpötila — Palonkestävyys	≤ 60 s	SFS EN 12101-2:2003
Toiminnallinen luotettavuus — Luotettavuus	RE 1000	
Savun ja kuumien kaasujen poistumisen tehokkuus — Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala Aa: savunpoistoluukun geometriset ulkomitat L x H - o 990x990 - o 1190x890 - o 1190x1190 - o 1990x990 — x Avautumiskulma	A _a [m ²] 0,55 0,59 0,68 1,10	
Suoritustasot palotilanteessa — Palonkestävyys — Mekaaninen kestävyys — Reaktio paloon	B ₆₀₀ 30 ΔA _{throat} < 10 % A1 ja F	
Kyky avautua ympäristön olosuhteissa — Alhainen ympäröivä lämpötila — Stabiilituuli tuulikuormituksessa	T(00) WL 1500	
Pitkäaikaiskestävyys — Reaktioherkkyys (vasteaika) — Toiminnallinen luotettavuus — Suoritustasot palotilanteessa	≤ 60 s RE 1000 ≤ 60 s; ΔA _{throat} < 10 %	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Seppo Nieminen, toimitusjohtaja



Orimattila 10.2.2015