

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: | Orivent 70SL-g  |
| 2. Aiottu käyttötarkoitus:          | Rakennusten savunhallinta: savunpoistoluukku                    |
| 3. Valmistaja:                      | Kera Group Oy, Käkeläntie 41, 16300 Orimattila www.keragroup.fi |
| 5. AVCP-järjestelmä:                | 1   |
| 6a. Yhdenmukaistettu standardi:     | EN 12101-2:2003   |
| Ilmoitettu laitos:                  | No 0809 – VTT Expert Services LTD                               |
| Ilmoitetun laitoksen todistus:      | 0809 – CPR – 1116   |
| 7. Ilmoitetut suoritusastot         |   |

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
<b>Reaktioherkkyys (vasteaika)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Luotettavuus</li> <li>— Alhainen ympäröivä lämpötila</li> <li>— Palonkestävyys</li> </ul>	≤ 60 s	SFS EN 12101-2:2003
<b>Toiminnallinen luotettavuus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Luotettavuus</li> </ul>	RE 50	
<b>Savun ja kuumien kaasujen poistumisen tehokkuus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala, Av <ul style="list-style-type: none"> <li>o 990x990</li> <li>o 1190x890</li> <li>o 1190x1190</li> <li>o 1990x990</li> </ul> </li> <li>x Avautumiskulma</li> </ul>	<b>A<sub>a</sub> [m<sup>2</sup>]</b> 0,40 0,43 0,61 0,49	
<b>Suoritusastot palotilanteessa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Palonkestävyys</li> <li>— Mekaaninen kestävyys</li> <li>— Reaktio paloon</li> </ul>	B <sub>300</sub> 30 ΔA <sub>throat</sub> < 10 % NPD	
<b>Kyky avautua ympäristön olosuhteissa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Alhainen ympäröivä lämpötila</li> <li>— Stabiilitteetti tuulikuormituksessa</li> </ul>	T(00) WL 1500	
<b>Pitkäaikaiskestävyys</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Reaktioherkkyys (vasteaika)</li> <li>— Toiminnallinen luotettavuus</li> <li>— Suoritusastot palotilanteessa</li> </ul>	≤ 60 s RE 50 ≤ 60 s; ΔA <sub>throat</sub> < 10 %	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Seppo Nieminen, toimitusjohtaja**



Orimattila 1.7.2018