



YLÄPUOLINEN PALOSUOJAUS:  
VAHINTAAN 2-KERTAINEN KIPSILEVITYS  
(2x KNAUF KN13 / EN 520 TYYPPIÄ)

VÄLIPOHJA / KANTAVA RAKENNE:  
- KUILU TUETAAN KANTAVAN  
RAKENTEESSEEN PYSTYSUUNNASSA,  
TUENTAVALI ENINTÄÄN 4,8 m

SAUMA 10...50

BETONIRUUVI M8 K100?  
(WURTH W-BS ZN 8X50,5 7?)

KYLMAMUOVATTU L-TERÄS  
150x50x5 S235JR  
ESIREITYS KIINNIKKEILLE

PELTI-VILLA-PELTI-  
ELEMENTTIRUUVI 5,5x150 K100?  
(SFS INTEC SDT14-S19-5,5)

MINERAALIVILLASULLONTA  
(KNAUF), PALOLUOKKA A1

JOINT FILLING ROPE SG300  
PALOPOHJANAUHAT 2 KPL,  
KOKO Ø12...Ø60 mm  
SAUMALEVEYDEN MUKAAN

KERAFIX FLEXPRESS 100  
2 KPL 2x50 ELEMENTTIÄ VASTEN

LATTATERÄS t=5 mm  
TAUSTATUKENA  
ELEMENTTIKIINNIKKEIDEN KOHDALLA,  
VALMINA ELEMENTISSÄ

SAVUNPOISTOKUILUELEMENTTI EI120,  
SEINÄMÄVAHVUUS 100 mm

KUILUN SISÄMITTA  
MAX 1000x1250 (CE MUKAAN)