

YLÄPUOLINEN PALOSUOJAUS:
VÄHINTÄÄN 2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS
(2x KNAUF KN13 / EN 520 TYYPPI A)

VÄLIPOHJA / KANTAVA RAKENNE:
- KUILU TUETAAN KANTAVAAN
RAKENTEeseen PYSTYSUUNNASSA,
TUENTAVÄLI ENINTÄÄN 4,8 m

SAUMA 10...50

103

KUILUN SISÄMITTA
MAX 1000x1250 (CE MUKAAN)

103

MINERAALIVILLASULLONTA
(KNAUF), PALOLUOKKA A1

JOINT FILLING ROPE SG300
PALOPOHJANAUHAT 2 KPL,
KOKO Ø12...Ø60 mm
SAUMALEVEYDEN MUKAAN

KERAFIX FLEXPRESS 100
2 KPL 2x50 ELEMENTTIÄ VASTEN

LATTATERÄS t=5 mm
TAUSTATUKENA
ELEMENTTIKIINNIKEIDEN KOHDALLA,
VALMIINA ELEMENTISSÄ

SAVUNPOISTOKUILUELEMENTTI EI120,
SEINÄMÄVAHVUUS 100 mm

BETONIRUUVI M8 K100?
(WURTH W-BS ZN 8X50/5 ??)

KYLMÄMUOVATTU L-TERÄS
150x50x5 S235JR,
ESIREI'ITYS KIINNIKEILLE

PELTI-VILLA-PELTI-
ELEMENTTIRUUVI 5,5x150 K100?
(SFS INTEC SDT14-S19-5,5)

