

LUUKUN TUKI
- TERÄSRUNKOPUTKI + L-TERÄS HITSATTUNA,
- KALSIUMSILIKAATTILEVY TAI VANERI (>24mm),
KIINNITYS PORARUUVEILLA TERÄSRUNKOON

HÖYRYTIIVIS LIITOS:

- SITKO ALUMIINITEIPPI LEVYN PÄÄLTÄ KUILUN SISÄPINTAAN
- PUHALTIMEN ALLE ITSELIIMAUTUVA TIIVISTENAUHA JA ELASTINEN PALOKITTI (SISÄP.)
- SISÄPUOLELLA PEITELISTA (ENNAKKOON ASENNETTAVA)

PALOVILLA 20 mm, JOS KÄYTETÄÄN VANERIA

JOINT FILLING ROPE SG300
PALOPOHJANAUHAT 2 KPL,
KOKO Ø12...Ø60 mm
SAUMALEVEYDEN MUKAAN

400

100

SINKITTY PELTI t=1.0 mm (PYSTYLIIKKEEN SALLIVA)
KIINNITYS PELTIRUUVEILLA MOLEMMISTA
REUNOISTA k300 (EI KIINNIKEITÄ NURKAN ALUEELLE),
JATKOKSET JA SAUMA SP-ELEMENTTIIN SEKÄ
VESIKATON HÖYRYNSULKUUN TEIPATAAN,
TECTIS SITKO FLEX TAI HÖYRYNSULKUKERMIT
NOSTETAAN SP- ELEMENTTIÄ VASTEN

SAUMA 10...50

LUUKUN TUKIRUNKO,
- TUENTA KANTAVISTA PALKEISTA
PYSTYRAKENTEIDEN LÄHELLÄ,
- KATON JÄNNEVÄLIN KESKIALUEELLA
TUENTA TARVITTAESSA VÄLIPOHJARAKENTEESTA,
JOS SUURET TAIPUMAEROT VÄLIPOHJAAN NÄHDEN

103

KUILUN SISÄMITTA
MAX 1000x1250 (CE MUKAAN)

TARVITTAESSA TERÄSRUNKO
ULOTETAAN ALEMMAS,
JOTTA KUILUN TUENTAVÄLI
PYSTYSUUNNASSA, MAKS. 4,8 m, EI YLITY

<4800