


Molemmat arvot tulee laskea ja suurempaa käyttää.

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{avaajien teho (VA)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{96600}$$

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kokonaispituus}}{111}$$



CPS-M1-020-xxxx 230V+NSV401 (alkaen 800x1000x300mm)

RT 46 → 6 johdinta
RT 45-2 → 12 johdinta
RT 45-3 → 18 johdinta